



טיוטת תיקון ושינוי מס' 2 בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

תחנת הכוח "אורות רבין"

מספר היתר: 1451

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו-26 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), הנני מורה על שינויים בתנאי היתר הפליטה שפרטיו מפורטים להלן:

פרטי מקור הפליטה:

מקור הפליטה: תחנת כוח "אורות רבין" לרבות יחידות הייצור הקיטוריות MD1-MD6, יחידת גיבוי מסוג טורבינת הסילונית MDG1, המתקנים והפעילויות והכל בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום 11/11/2014, וההשלמות לבקשה זו מיום 31/03/2015, מיום 01/09/2015 ומיום 28/02/2016 (להלן – מסמכי הבקשה). בקשה לתיקון היתר מיום 20/08/2017. תיקון היתר מס' 1 מיום 03/01/2018.

בעל מקור הפליטה: חברת החשמל לישראל (ח.צ. 520000472), מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק, לפי העניין.

כתובת מקור הפליטה: תחנת הכוח אורות רבין - חדרה

השינויים בתנאי היתר הפליטה:

1. תיקון סעיף 2(ו) המילים "בסעיף (9)" יימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף (10)".
2. תיקון סעיף 3(ד)(1) המילים "בסעיף (9)" יימחקו ובמקומם יבוא "בסעיף (10)".
3. תיקון סעיף 5 (א) בסוף סעיף קטן 5(ד) כפי שנוסף בתיקון היתר מס' 1 מיום 03/01/2018 - המילים "לרבות באמצעות השבתה מתמשכת, אשר לא תפחת מארבעה שבועות, של יחידה מיחידות ייצור אלו בעונת הסתיו בכל שנה" יימחקו ובמקומם יבוא "לרבות באמצעות השבתה מתמשכת, אשר לא תפחת מתשעה שבועות במצטבר, של יחידה מיחידות ייצור אלו בעונות המעבר בכל שנה".

(ב) בסעיף קטן 5(ה) כפי שנוסף בתיקון היתר מספר 1 מיום 03/01/2018 - אחרי המילים "אמינות אספקת הגז ומגבלות מערכת החשמל" המילים "הדיווח האמור" ועד למילים "בכל שנה" יימחקו ובמקומם יבואו "הדיווח האמור יכלול תכנית להשבתה של יחידה מיחידות הייצור MD1, MD2, MD3 ו-MD4 בעונות המעבר כאמור בסעיף קטן (ד), התכנית תפרט מידע בדבר היחידות אשר יושבתו, לוחות הזמנים להשבתתן ועדכון לתוכנית התחזוקה של יחידות ייצור אלו לשנה זו. עדכון תכנית ההשבתה של היחידות מיחידות הייצור MD1, MD2, MD3 ו-MD4 בעונות המעבר, תוגש עד ליום 1 ביוני בכל שנה."

סעיף חדש 5(ו) (ג) יתווסף סעיף 5(ו) – "עד ליום 31 לינואר 2019 יגיש בעל מקור הפליטה תכנית להפעלה עונתית של יחידות הייצור כך שמעת שזמינות הגז הטבעי בישראל תעלה ל-2 ספקי גז טבעי ב-2 צנרות כניסה, ועד להסבת כלל היחידות לגז טבעי, יופעלו היחידות בסך ייצור שלא יעלה על 13 טרהוואט."

סעיף חדש 5(ז) (ד) יתווסף סעיף 5(ז) – "עד ליום 31 למרץ 2019 יגיש בעל מקור הפליטה תכנית להסבת יחידות הייצור הפחמיות (שאינן יחידות MD1, MD2, MD3 ו-MD4) כך שמעת שזמינות הגז הטבעי בישראל תעלה ל-3 ספקים ב-2 כניסות, יוסבו היחידות הפחמיות לגז טבעי."

4. **תיקון סעיף 10(ד)** לאחר המילים "לפרקי זמן ארוכים מן האמור" יבוא "בסעיף קטן (א), במקרה שנשלחה בקשה מנומקת לממונה ואישרו בכתב ובלבד שלא יעלה על 30 שעות מעת תחילת התקלה, ומן האמור".

5. **תיקון סעיף 11(ד)** יימחקו המילים "בהתאם להוראות סעיף 24(ד)".

6. **תיקון סעיף 25(א)** במקום המילים "לתקופה של עד חודש" יבוא "לתקופה שאישר הממונה ובלבד שלא יעלה על שישה חודשים".

7. **תחילה** תחילתו של תיקון היתר זה יהיה מיום XXXX

16.10.2018

ממונה

תאריך